

**Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu**  
**09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A**

---

tel./fax: 24 275 21 13    www.zdpsierpc.bip.org.pl    e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl    ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP

---

ZDP.DT.3.261.11.2023

Sierpc, dnia 13.09.2023 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”**

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej planowanych nasadzeń.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Omyłkowo została dodana pozycja nr 27 w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 5d do SWZ oraz w przedmiarze robót zaplanowanych na 2024 rok. W związku z powyższym Zamawiający udostępni zaktualizowane powyższe załączniki.

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o załączenie planu z zaznaczonym zakresem robót z podziałem na poszczególne lata.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zakres robót należy wykonać zgodnie z harmonogramem robót stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Istnieje również rozbieżność w dokumentacji: na planie i na przekrojach projektowana jezdnia ma szerokość 8m, natomiast w opisie: szerokość drogi – 8,00m, w tym 6,00m jezdnia 2,00 parkingi i pasy wydzielające oraz uspokajające ruch.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż określona w dokumentacji szerokość jezdni została poprawnie zaprojektowana. Szerokość drogi asfaltowej o szerokości 8m, w tym 6m jezdni tj. pasy ruchu po 3m, na długości parkingów wydzielona nawierzchnia asfaltowa o szerokości 2m z przeznaczeniem pod zatoki postojowe, w pozostałej części pasy wydzielające oraz uspokajające ruch w ramach oznakowania poziomego.