

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP

ZDP.DT.3.261.11.2023

Sierpc, dnia 14.09.2023 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3703W ul. Dworcowa w Sierpcu”**

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W projekcie budowlanym zaprojektowano kanał deszczowy DN 600 i 800 z rur PP i studnie rewizyjne DN 1200, co z naszego doświadczenia wydaje się błędne, gdyż na kanały z rur PP o średnicach DN 600 i 800 powinny być studnie rewizyjne DN 1500.

Proszę o odpowiedź jakiej średnicy należy przyjąć studnie rewizyjne dla tych kanałów.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż studnie rewizyjne należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym tj. DN 1200.