

Sierpc, dn. 01.06.2021

Nr sprawy: ZDP.DT.3.261.9.2021

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przesyła wyjaśnienia do niżej wymienionych przetargów:

Dotyczy postępowania nr ZDP.DT.3.261.9.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo – Dziembakowo – Gorzewo gm. Sierpc”

1. Oporniki betonowe wtopione (przedmiar robót poz. 5) mają być wykonane na podsypce cementowo – piaskowej czy na ławie betonowej z oporem?

Odp.

Oporniki betonowe wtopione mają być wykonane na ławie betonowej z oporem.

*Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail:
zdpsierpc@bip.org.pl*