

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP

ZDP.DT.3.261.9.2023

Sierpc, dnia 19.06.2023 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa mostu JN1 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi”

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Proszę o podanie wszystkich wartości sił obliczeniowych i charakterystycznych działających na każdy z pali fundamentowych w poziomie połączenia pala z oczepem.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z informacją zawartą w opisie technicznym projektu budowlanego "Obliczenia przeprowadzono dla wycinka konstrukcji o schemacie ramy o szerokości 2,2 m równej rozstawowi pali fundamentowych" Zaprojektowane pale fundamentowe wiercone zwymiarowano przyjmując następujące siły:

Max moment charakterystyczny	$M_{ch} = 1104 \text{ kNm} / 2,20\text{m}$
Odpowiadająca siła ściskająca	$N_{ch} = 1164 \text{ kN} / 2,20\text{m}$
Max moment obliczeniowy	$M_o = 1557 \text{ kNm} / 2,20\text{m}$
Odpowiadająca siła ściskająca	$N_o = 1561 \text{ kN} / 2,20\text{m}$

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W przekazanej aktualizacji SWZ z dnia 14.06.2023 w punkcie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu dopuszczony dysponowanie przez Wykonawcę dysponowanie kierownikiem robót mostowych, jednakże w kolejnym zdaniu wskazano że osoba na to stanowisko musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi- taka osoba może być jednak jedynie kierownikiem robót drogowych dlatego też proszę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu również kierownika z uprawnieniami kierowania robotami w specjalności mostowej. Jednocześnie proszę o wprowadzenie zmian w par 8 ust 2 umowy. dotyczącej stosownych uprawnień dla kierownika robót mostowych.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej dopuszcza się wykazanie przez Wykonawcę osób, które mogą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w postaci kierownika robót drogowych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń lub kierownika robót mostowych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności mostowej. Powyższa zmiana zostanie uwzględniona w dokumentach zamówienia.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy zamawiający oczekuje od Wykonawcy prowadzenia prac również w okresie zimowym tj występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z reżimem wskazanym w specyfikacjach technicznych? Czy dopuszcza przerwanie prac na okres zimowy i wznowienie ich po zakończeniu okresu zimowego, co może spowodować wydłużenie wskazanego w SWZ terminu realizacji prac ?

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych w zaplanowanym okresie realizacji zadania. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w zakresie określonym w projekcie umowy.

4. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Proszę o informację czy Inwestor posiada prawomocne pozwolenia na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z przebudową drogi lub decyzję ZRID . Jeśli tak proszę o przekazanie niniejszego dokumentu. Ponadto proszę o przekazanie projektu rozbiórki istniejącego mostu.

4. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na przebudowę mostu polegającą na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego mostu zgodnie z projektem budowlanym. Opis robót rozbiórkowych został zamieszczony w pkt. 3 Tomu 2 Projekt arch-bud Część 2 - Projekt przebudowy mostu. Wobec powyższego projekt rozbiórki istniejącego mostu zawiera się w projekcie budowlanym przebudowy mostu.