

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP

ZDP.DT.3.261.9.2023

Sierpc, dnia 20.06.2023 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Przebudowa mostu JNI 31001106 w m. Majki Duże w ciągu drogi powiatowej nr 3758W Lelice – Majki – Słupia wraz z drogami dojazdowymi**”

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o udostępnienie Planu Zagospodarowania Terenu dla całego zadania.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępni Plan Zagospodarowania Terenu na stornie prowadzonego postępowania.

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów dla każdej branży w wersji edytowalnej xls.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Dokumenty zamówienia zostały udostępnione w formacie PDF, który umożliwia edycję (wypełnienie) dokumentów w wersji elektronicznej poprzez np. Adobe Acrobat czy też Foxit Reader, w związku z powyższym w ocenie Zamawiającego nie zachodzi potrzeba udostępnienia dokumentów w innych formatach.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający posiada aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia.

4. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

4. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany technologii posadowienia obiektu po akceptacji przedstawionego przez Wykonawcę projektu zamiennego.

5. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający zamierza przeznaczyć nieodpłatnie teren wokół remontowanego obiektu w celu wykonania zaplecza budowy?

5. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający udostępni nieodpłatnie wyłącznie teren pasa drogowego.

6. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia zaplecza na własne potrzeby? Prosimy o podanie wytycznych i wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu zaplecza Zamawiającego.

6. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga zapewnienia zaplecza na własne potrzeby.

7. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów fundamentów?

7. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmiany gabarytów fundamentów wynikających z ewentualnych ww. zmian technologii posadowienia.

8. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej fundamentów?

8. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmiany ilości stali zbrojeniowej fundamentów wynikających z ewentualnych zmian posadowienia, o których mowa w pkt. 4.

9. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów ścian ramy?

9. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmiany gabarytów ścian ramy wynikających z ewentualnych zmian technologii posadowienia, o których mowa w pkt. 4.

10. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej ścian ramy?

10. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zmiany ilości stali zbrojeniowej ścian ramy wynikających z ewentualnych zmian posadowienia, o których mowa w pkt. 4.

11. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów płyty pomostowej?

11. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji gabarytów płyty pomostowej.

12. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilość stali zbrojeniowej płyty pomostowej?

12. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza optymalizacji ilość stali zbrojeniowej płyty pomostowej.

13. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie rozstawu belek prefabrykowanych w płycie pomostowej?

13. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia rozstawu belek prefabrykowanych w płycie pomostowej.

14. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji z inwentaryzacji istniejącego obiektu przeznaczonego do rozbioru.

15. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacyjnego istniejącego obiektu przeznaczonego do rozbioru.

14. - 15. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wielkości robót rozbiórkowych zostały ujęte w przedmiarze robót na podstawie inwentaryzacji wykonanej w terenie. Nie dołączono inwentaryzacji rysunkowej do projektu budowlanego przebudowy mostu, który zawiera jedynie opis robót rozbiórkowych. Wykonawca powinien w kalkulować ryzyko związane z brakiem danych odnośnie fundamentów istniejącego mostu, ponieważ projektant nie wykonał odkrywek fundamentów, a Zamawiający nie posiada dokumentacji powykonawczej istniejącego mostu. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził oględziny istniejącego mostu w terenie.

16. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pojazdów bez konieczności budowy tymczasowego przejazdu.

16. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu pojazdów bez konieczności budowy tymczasowego przejazdu dla pojazdów, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej kładki dla pieszych.