

STAROSTA SIERPECKI

SIERPC 2019-04-10

~~PROTOKÓŁ~~ (ODPIS Z PROTOKOŁU) Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.48.2019

Koordinacja usytuowania projektu : **Kanalizacja deszczowa**

Lokalizacja obiektu : **Sierpc dz. nr 1225/5, 1225/4, 1271/1, 1292/2, 1311, 3124, 1291/9, 1290/1, 3827/1, 3827/2, 3867, 1785, 1271/2, 3973, 2972/3, 1711/1, 1713/2, 1713/4, 1713/3, 1704, 3/12, 3952, 2972/2, 2972/1, 1361, 1360**

Zleceniodawca : **Pracownia Projektowo - Budowlana
Andrzej Szyszka
14-200 IŁAWA
Andersa 1/1**

DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY: 2526/2019

Nazwa jednostki projektowej : Pracownia Projektowo - Budowlana
Andrzej Szyszka
14-200 IŁAWA
Andersa 1/1

Inwestor : Powiat Sierpecki









09-200 SIERPC
Świętokrzyska 2a

- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem zachowania uwag.
- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili jako nieprawidłowe, gdyż:

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z OB. STAROSTY

Władysław Kopyciński
Przewodniczący
Narady Koordynacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
1	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Zbigniew Kopyciński		
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu	Artur Obrębski		
3	Orange Polska S.A.	Marek Łakomy		29.04.2019 - nieobecny 12.04.2019 - elektryk 
4	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ZW i K	Paweł Peda		
5	CIEPŁOWNIA SIERPC Sp z o.o.	Manelski Piotr Ciepłownia Sierpc		29.04.2019 - nieobecny 
6	UM Sierpc	Bogdan Ciemiecki		29.04.2019 - nieobecny 
7	ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA Oddział w Płocku	Skolasiński Marcin	Dotyczy konsultacji doradczej ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 1. W miejscach zblizen i skrzyzowań z liniami kablowymi prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. 2. Powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia prac oraz uzgodnić harmonogram niezbędnych wyłączeń linii kablowych SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyć rurami ochronnymi czwudzielnymi (koloru czerwonego - kable SN koloru niebieskiego - kable nN) 3. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku - Dział Zarządzania Eksploatacją Płock.	12.04.19. 
8	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku	Sulkowska Andrzej / Szczepański Paweł		29.04.2019 - nieobecny 

15 miejsc skrzyzowania z gazociągami prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem PSB
zgłosić do odbioru przed zasypaniem



Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego Podpis i data
----	------------------	----------------------	----------------------	---

Temat :

Kanalizacja deszczowa

Platnik:

Pracownia Projektowo - Budowlana
Andrzej Szyszka

Inwestor:

Powiat Sierpecki

Projektant :

Pracownia Projektowo - Budowlana
Andrzej Szyszka

14-200 IŁAWA
Andersa 1/1

09-200 SIERPC
Świętokrzyska 2a

14-200 IŁAWA
Andersa 1/1

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock,
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

pozdrawiam

Marek Łakomy, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
Tel.: +48 24 266 48 94, Kom.: +48 501 125 363
Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Płock
<http://www.orange.pl>

