


TECHNOLOGIA UKŁOŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ



OZNACZENIA:

1 - PRZEWODY WODOCIĄGOWE

2 - TAŚMA OSTRZEGAWCZA Z FOLII (PE, PCV) SZER. MIN. 20 CM
Z METALOWĄ WKŁADKĄ LOKALIZACYJNĄ

* - PRZYKRYCIE MIN. RURY WODOCIĄGOWEJ - 1,50mb

UWAGA:

W przypadku zastosowania do budowy sieci wodociągowej rury PE100 RC nie wymaga się wykonywania podsypki i obsypki piaskowej. Podsypkę i obsypkę może stanowić grunt rodzimy bez gruzu i kamieni.

INWESTOR: POWIAT SIERPECKI ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc	
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo	
ADRES INWESTYCJI: Działkanumer ewidencyjny: 46, obręb Zgagowo Wieś, gmina Zawidz, powiat sierpecki, województwo mazowieckie	
Nazwa rys.: Profil wykopu Nr rysunku: 2 Skala: ---- Data: Lipiec 2021r.	
Projektant: mgr inż. Piotr Adamowicz MAZ/0519/PWOS/10	Podpis: