

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.3.2025

Sierpc, dnia 11.02.2025 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3728W Malanowo – Malanówko”**

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu drogi KR 1.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Kategoria ruchu dla powyższej drogi: KR1 – KR2.

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznych dla warstwy ścieralnej oraz wyrównawczej.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż nie posiada Specyfikacji Technicznych.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuszcza granulaty dla warstwy wiążącej/wyrównawczej w ilości zgodnej z wymaganiami WT-2? Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy oraz Wymaganiom Technicznym WT-2.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza granulaty dla warstwy wiążącej/wyrównawczej w ilości zgodnej z wymaganiami WT-2.