

**Nr sprawy: ZDP.DT.3.261.4.2021**

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przesyła wyjaśnienia do niżej wymienionych przetargów:

Dotyczy postępowania nr ZDP.DT.3.261.4.2021 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3760 Bonisław – Gozdowo”

1. W SST jest zapis, żeby do wszystkich znaków stosować folię typu 2, natomiast w projekcie jest zapis mówiący aby stosować folię typu 1 z wyjątkiem dla znaków A-7. Proszę o jednoznaczne określenie jaką folię zastosować?

Odp.

*Widoczność tarcz znaków pionowych należy zapewnić poprzez wykorzystanie folii odblaskowej I generacji, z wyłączeniem zakresu znaków z zastosowaniem folii odblaskowej II generacji, określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( powyższy zakres obejmuje między innymi znak A-7)*

2. Czy znaki oznaczone w SOR jako istniejące podlegają wymianie na nowe?

Odp.

*Wszystkie znaki istniejące podlegają wymianie.*

3. W projekcie z roku 2019 nie ma oznakowania poziomego, natomiast w przedmiarze jest pozycja dot. oznakowania poziomego. Proszę o udostępnienie wykazu oznakowania.

Odp.

*Przedmiar robót w zakresie obejmującym dokumentację projektową z roku 2019 nie zawiera pozycji dot. oznakowania poziomego, tj. „Przedmiar A - realizacja robót w roku 2021 koszty kwalifikowane cz. drogowa, OBMIAR: część III =995 m”*

4. W SST w projekcie z 2020 roku jest zapis mówiący, że oznakowanie należy wykonać materiałami grubowarstwowymi termoplastycznymi. Czy Zamawiający dopuści wykonanie oznakowania poziomego jako cienkowarstwowe?

Odp.

*Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.*

5. Proszę o potwierdzenie, że obmiar oznakowania poziomego podany w przedmiarach jest właściwy i nie ulegnie zwiększeniu.

Odp.

*Dokumenty w postaci przedmiarów robót posiadają charakter pomocniczy, natomiast pełny zakres prac obejmujących oznakowanie poziome określa dokumentacja projektowa z 2020 roku.*