

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP

Sierpc, dnia 13.06.2022

Nr sprawy: ZDP.DT.3.261.11.2022

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi".

Treść wniosku o wyjaśnienie:

Specyfikacja Techniczna Robót Mostowych wymaga użycia betonu C30/37 o nasiąkliwości do 4%. Zgodnie z naszą wiedzą żadna Wytwórnia w pobliżu inwestycji nie zagwarantuje uzyskania zaprojektowanej nasiąkliwości. Najczęściej stosowany parametr nasiąkliwości w betonie mostowym wynosi do 5%. Prosimy o zmianę specyfikacji betonu M.13.01.00. na dostępny beton o nasiąkliwości do 5%.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu klasy C30/37 o nasiąkliwości do 5%.