

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A

tel./fax: 24 275 21 13 www.zdpsierpc.bip.org.pl e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

ZDP.DT.3.261.12.2026

Sierpc, dnia 15.07.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa mostu w m. Gójsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3721W Gójsk - Podlesie - granica województwa - (Sosnowo) stanowiącej dojazd do obiektu inżynierskiego”:

1. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze(część drogowa poz. 31) widnieje „Regulacja istniejących urządzeń podziemnych”. W załączonej dokumentacji projektowanie brakuje informacji nt. regulacji istniejących urządzeń podziemnych. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „Regulacja istniejących urządzeń podziemnych”.

1. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na odcinku drogi objętej zamówieniem nie występują urządzenia uzbrojenia terenu wymagające regulacji wysokościowej. Dokumenty w postaci Przedmiaru robót oraz Kosztorysu ofertowego (część drogowa) zostaną skorygowane w powyższym zakresie oraz udostępnione na stronie postępowania.

2. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przedmiarze podano błędne powierzchnie. W części drogowej (pozycja 25) osoba sporządzająca przedmiar uwzględniła całą długość remontowanej drogi (łącznie z mostem). Natomiast w przedmiarze (część mostowa) występują osobne pozycje dotyczące nawierzchni asfaltowej dla obiektu. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

2. Wyjaśnienia Zamawiającego:

W przedmiarze i kosztorysie ofertowym (część drogowa) została błędnie określona powierzchnia i długość konstrukcji jezdni drogi uwzględniająca obiekt mostowy – dokumenty zostaną skorygowane w powyższym zakresie oraz udostępnione na stronie postępowania.

3. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o korektę przedmiaru.

3. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 2.

4. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W przypadku braku korekty przedmiaru, prosimy o podanie prawidłowych powierzchni.

4. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 2.

5. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze(część drogowa poz. 45) widnieje „Zabezpieczenie linii napowietrznej elektr. średniego napięcia nad mostem w m. Gójsk zgodnie z uzgodnieniem z Gestora sieci - Energa Operator oraz pod jego nadzorem.”. W załączonej dokumentacji projektowanie widnieje informacja o treści. zabezpieczenia linii napowietrzne..j. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumienie poprzez „Zabezpieczenie linii napowietrznej elektr. średniego napięcia nad mostem w m. Gójsk zgodnie z uzgodnieniem z Gestora sieci - Energa Operator oraz pod jego nadzorem.”.

5. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Należy zabezpieczyć linię napowietrzną elektroenergetyczną średniego napięcia przebiegającą nad mostem, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa Operator oraz pod nadzorem przedstawiciela wskazanego gestora sieci.

6. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający wymaga wykonania ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem. Prosimy o informację dotyczącą wymaganej wytrzymałości gruntu stabilizowanego cementem.

6. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wymagana wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem powinna wynosić min. 2,5 MPa klasy C3/4.

7. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W załączonym przez Zamawiającego przedmiarze (część drogowa poz. 15) widnieje „Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrz. Rm 3/4 Mpa”. Na rynku nie ma kruszywa stabilizowanego cementem o wytrz. 3/4 MPa. Prosimy o wskazanie materiału jaki należy przyjąć do wyceny.

7. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 6.

8. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o informacje czy oznakowanie poziome wchodzi w zakres prac.

8. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Oznakowanie poziome nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

9. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most) wspomina się o likwidacji 2-óch znaków pionowych. W przedmiarze nie uwzględniono likwidacji 2-óch znaków pionowych. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga likwidacji znaków pionowych.

9. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na odcinku drogi objętym zamówieniem nie występuje oznakowanie przeznaczone do likwidacji.

10. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o informację w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić likwidację znaków.

10. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 9.

11. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Prosimy o informację czy Wykonawca może nanosić korekty w przedmiarze związane z innymi ilościami robót.

11. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzania korekt ilości robót w przedmiarze. Wszelkie ujawnione błędy należy wyjaśnić w trybie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

12. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Ilości podane w przedmiarze części mostowej dotyczące barier mostowych nie pokrywają się z ilościami zawartymi w projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most). Zgodnie ze SOR barieropręcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 28m, natomiast w przedmiarze(część mostowa poz.22) ilość ta wynosi barieropręcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 52m. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

12. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Długości barier ochronnych należy przyjąć zgodnie z rysunkiem PZT, tj.: barieropręcze H2W2 – dł. 32 m oraz bariery linowe N2W4 – dł. 52 m. Skorygowane w powyższym zakresie dokumenty zamówienia w postaci Przedmiaru robót oraz Kosztorysu ofertowego zostaną udostępnione na stronie prowadzonego postępowania.

13. Treść wniosku o wyjaśnienie:

Ilości podane w przedmiarze części mostowej dotyczące barier mostowych nie pokrywają się z ilościami zawartymi w projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most). Zgodnie ze SOR barieropręcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 28m, natomiast w przedmiarze (część mostowa poz.22) ilość ta wynosi barieropręcze H2W2 - 32m + bariery ochronne linowe N2W4 - 52m. Prosimy o podanie ilości barier jakiej wymaga zamawiający

13. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 12.

14. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W projekcie Stałej Organizacji Ruchu (plik. SOR 3721W most) wspomniano o oznakowaniu poziomym. Prosimy o informację czy oznakowanie poziome należy ująć w wycenie.

14. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Na odcinku drogi objętym zamówieniem nie występuje oznakowanie poziome.

15. Treść wniosku o wyjaśnienie:

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, w której pozycji należy ująć oznakowanie poziome.

15. Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w pkt 14.