

**Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu**  
**09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A**

---

tel./fax: 24 275 21 13    www.zdpsierpc.bip.org.pl    e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl    ePUAP: /ZDPSierpc/SkrytkaESP    ADE: AE:PL-54912-93520-VHRAJ-21

---

ZDP.DT.3.261.4.2026

Sierpc, dnia 02.06.2026 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo – Proboszczewice”**:

**1. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę podbudowy z AC 16 P dla kategorii ruchu KR 1-2. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania mieszanki na warstwę podbudowy dla wyższej kategorii ruchu AC 16 P 35/50, KR 3-4.

**1. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 16 P 35/50 KR 3-4 jako rozwiązania równoważnego w stosunku do mieszanki AC 16 P KR 1-2.

**2. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Dotyczy D.04.07.01a SST dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy przedstawiono w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane wytyczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Przywołane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

**2. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Mieszankę mineralno-asfaltową na warstwę podbudowy należy przyjąć w oparciu o aktualne Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 2014.

### **3. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Dotyczy D.04.07.01a, D-05.03.05b W SST dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych mają być zgodne z tablicą 16 obowiązujących wymagań WT-2 2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych".

### **3. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych mają być zgodne z tablicą 16 obowiązujących wymagań technicznych WT-2 2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

### **4. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania na warstwę wiążącą mieszankę z AC 11 W KR 1-2 o grubości 4 cm. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania grubszej mieszanki z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2.

### **4. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 16 W KR 1-2 jako rozwiązania równoważnego w stosunku do projektowanej mieszanki AC 11 W KR 1-2 na warstwę wiążącą.

### **5. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

W Opisie Technicznym dołączonym do dokumentacji projektowej wskazano, że przebudowa drogi powiatowej nr 3704W dotyczy odcinka o długości 4,680 km. Jednocześnie załączone przedmiary robót (Przedmiar A, B i C) obejmują zakres prac jedynie do kilometra 2+600. Prosimy o wyjaśnienie, który zakres kilometrażu jest prawidłowy i obowiązujący dla niniejszego zamówienia.

### **5. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zakres prac objętych niniejszym zamówieniem określają przedmiary robót A-C, zgodnie z którymi roboty budowlane obejmują odcinek od km 0+000 do km 2+600.

## **6. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej poprzez zamieszczenie legendy do Planu Zagospodarowania Terenu, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację oznaczeń, zakresu robót oraz elementów objętych opracowaniem.

## **6. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania załącznik - legendę do Planu Zagospodarowania Terenu.

## **7. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień branżowych i administracyjnych dotyczących przedmiotowej inwestycji. Wskazujemy, że uzgodnienia przekazane w udostępnionej dokumentacji utraciły ważność, co może mieć istotny wpływ na zakres, sposób realizacji oraz wycenę robót.

## **7. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Ważność udostępnionych uzgodnień branżowych i administracyjnych do dokumentacji projektowej jest zachowana - zgłoszenie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi przyjęte bez sprzeciwu przez organ architektoniczno-budowlany, natomiast zaplanowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji na podstawie ww. dokumentu jest zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

## **8. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Na załączonym Planie Zagospodarowania Terenu nie wskazano miejsc zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu. W związku z powyższym prosimy o podanie szczegółowych informacji umożliwiających rzetelną wycenę robót, tj. lokalizacji kolizji, rodzaju sieci wymagających zabezpieczenia, długości odcinków przewidzianych do zabezpieczenia oraz sposobu wykonania zabezpieczeń.

## **8. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Szczegółowe informacje w zakresie warunków technicznych oraz lokalizacji urządzeń zostały zawarte w uzgodnieniach branżowych.

## **9. Treść wniosku o wyjaśnienie:**

Prosimy o uszczegółowienie pozycji przedmiarowej dotyczącej regulacji wysokościowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, tj. zasuw wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych, wpustów ulicznych itp. Prosimy o wskazanie, jakie dokładnie urządzenia należy ująć w wycenie, w jakiej ilości oraz jaki zakres

prac obejmuje przedmiotowa pozycja. W szczególności prosimy o potwierdzenie, czy w ramach regulacji należy przewidzieć wyłącznie dostosowanie wysokościowe istniejących elementów, czy również wymianę lub uzupełnienie elementów takich jak włazy, pokrywy, pierścienie odciążające, skrzynki zasuw, kratki wpustów, płyty nastudzienne lub inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania robót.

#### **9. Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Przedmiotowe prace należy wykonać zgodnie z SST D.03.02.01A „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz montaż nowych wpustów ściekowych” – str. nr 48 – 52. Obmiar obejmuje regulację (poprzez zastosowanie nowych elementów) 4 szt. studni kanalizacyjnych, 3 szt. zasów wodociągowych, 8 szt. studzienek teletechnicznych oraz montaż 10 szt. nowych wpustów ulicznych z przykanalikami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulegają terminy:

- składania ofert: z dnia 03.06.2026 r. godz. 10:00 na dzień **09.06.2026 r. godz. 10:00.**
- otwarcia ofert: z dnia 03.06.2026 r. godz. 11:00 na dzień **09.06.2026 r. godz. 11:00.**
- związania ofertą z dnia 02.07.2026 r. na dzień **08.07.2026 r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.